

Welterbestadt Quedlinburg

Der Oberbürgermeister



Datum der Beantwortung: 04.02.2025

Beantwortung einer Anfrage

gemäß § 13 der Geschäftsordnung des Stadtrates der
Welterbestadt Quedlinburg und seiner Ausschüsse

Antwort Nr.: AntwORBS/002/25

öffentlich Datum der Anfrage: 07.01.2025

Beantwortung einer Anfrage des Herrn Adler - Reparatur des Kleinpflasters am Rathausplatz

Anfrage

Herr Adler fragt nach, ob die Reparatur des Kleinpflasters am Rathausplatz für das laufende Jahr vorgesehen ist.

Frau Held antwortet, dass eine Reparatur großflächig durch den Bauhof nicht erfolgen kann. Was der Bereich Tiefbau plant, weiß Frau Held nicht. Diese Anfrage muss schriftlich beantwortet werden.

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------|
| beantwortet durch: | Zander, Sibylle | <i>gez. S. Zander</i> | <i>05.02.25</i> |
| Erforderliche Mitzeichnungen: | 3.2 Hoch- und Tiefbau, Gebäudemanagement | <i>gez. S. Zander</i> | <i>05.02.25</i> |
| Fachbereich: | 3 Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt | <i>05.02.2025</i> | <i>gez. S. Löw</i> |
| Oberbürgermeister | Frank Ruch | <i>gez. F. Ruch</i> | <i>6.2.25</i> |

Antwort

Der Rathausvorplatz besteht vollständig aus einer Pflasterfläche aus Mosaik/ Grauwacke. Die Schäden am Pflaster betreffen fast ausschließlich die übliche Wegeführung am Rathaus entlang. Diese Pflasterfläche ist durch den Einsatz der Streugutmaterialien im Rahmen des Winterdienstes derart geschädigt, dass sich die Grauwacke nach und nach zersetzt. Die restlichen Pflasterflächen sind in einem verkehrssicheren Zustand.

Die Instandsetzung der geschädigten Bereiche ist im Zusammenhang mit dem Gesamterscheinungsbild des Vorplatzes sehr aufwendig und es bedarf dazu einer detaillierten Planung.

Im Fachbereich 3 wird sich dazu gesamtgestalterisch und tiefbautechnisch unter Einbeziehung des Ortschaftsrates Bad Suderode zeitnah abgestimmt, um bei der Haushaltsplanung die dann dafür erforderlich werdenden Mittel anmelden zu können.

Anlage: Foto

Anlage

